



# ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ



гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45  
e-mail: [obshtina@lyaskovets.net](mailto:obshtina@lyaskovets.net), [www.lyaskovets.net](http://www.lyaskovets.net)

*Искане № 1321/17.03.2016*

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С  
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„ЕНЕРГИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК – 1870“ – ГР. ЛЯСКОВЕЦ“**

**Относно:** Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) от заинтересовано лице в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка.

## **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП във връзка с постъпило с вх. № ИЖС-1321/17.03.2016 г. искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“, давам следното разяснение:

### **Въпрос № 1:**

*„1. Относно оферирани позиции от Количествено-стойностна сметка ЕСМ 2 - Подмяна дограма:*

#### *Въпрос 1:*

*- какъв цвят са профилите, както при PVC дограмата, така и при алуминия с прекъснат термомост;*

*- какво нискоемисиивно стъкло се има предвид - Ка - стъкло или Четири сезона;*

*- при позиция 9 от PVC прозорците в спецификацията е представен прозорец на средна ос, който може да се изпълни от специализирани покривни прозорци предлагани на точно определени размери и със съответните обшивки, за такъв случай ли става въпрос;*

*- при позиция 1 от Ал. врати с прекъснат термомост в спецификацията е представена врата изготвена от комбинация на профили алуминий и дърво, дали става въпрос за дървени профили с алуминиева капачка или не. Моля ако е възможно да цитирате профилна система;*

- не е уточнена ширината на вътрешните подпрозоречни PVC дъски.”

### Отговор № 1:

Относно поставените въпроси за позиции от „ЕСМ 2: Подмяна дограма“ от Количествено-стойностната сметка (КСС), давам следните разяснения:

- PVC и алуминиевите профили с прекъснат термомост на дограмата следва да са изпълнени в цвят като на съществуващата дограма, т.е. бял цвят за всички прозорци и врати, с изключение на входните врати към първи етаж на главния вход на сградата (фасада североизток). Тези врати, както е посочено в инвестиционния проект и в техническата спецификация, се изпълняват от комбинирани профили дърво и алуминий с прекъснат термомост. Дървото е масив, естествена дървесина с цвят, съответстващ на съществуващите врати – тъмен дъб или еквивалент, а алуминиевият профил е оцветен прахово в цветове по RAL/DECORAL или еквивалент, съответстващи на цвета на дървесината.

- Съгласно проекта и техническата спецификация дограмата следва да се изпълни със стъклопакет с нискоемисионно стъкло, като дограмата от фасади югозапад и югоизток се изпълнява със стъклопакет с известното като „четири сезона“ високоенергийно стъкло, а дограмата от северозападната и североизточната фасади се изпълнява с нискоемисионно К-стъкло.

- В позиция 9 от спецификацията на дограмата в инвестиционния проект са посочени два броя прозорци, разположени на покрива над хранилището на третия етаж. В спецификацията на дограмата е записано за вид: „покривен прозорец алуминиева дограма с прекъснат термомост с нискоемисионно стъкло отваряем на средна хоризонтална ос“, размери: 60/70 см. Необходимо е да се има предвид, че прозорецът е покривен и следва да се изпълни със съответните обшивки.

- В позиция 1 от спецификацията на дограмата в инвестиционния проект са посочени общо 6 броя (по три на етаж 1 и на етаж 2) „външна двукрила остъклена врата от комбиниран профил дърво и алуминий с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло и брава „Антипаник“. В техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура, в раздел „II. Обхват на поръчката, ЕСМ 2: Подмяна дограма“, за същите врати е записано „- врати от комбиниран профил дърво и алуминий, с коефициент на топлопреминаване за всеки отделен модул от системата  $U \leq 2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Профилите са комбинация от дървен профил от вътрешната страна и алуминиев с прекъснат термомост от външната, за предпазване на дървесината от агресията на влагата и слънчевите лъчи. Цвета да съответства на съществуващите врати към главната фасада на сградата...“. Цитиране на профилна система е недопустимо с оглед спазване разпоредбите на чл. 32 от ЗОП и осигуряването на принципа техническите спецификации да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата. Освен това, в чл. 32, ал. 2 от ЗОП изрично е посочено, че техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

- В техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура, в раздел „II. Обхват на поръчката, ЕСМ 2: Подмяна дограма“, за предвидените вътрешни подпрозоречни дъски е посочено следното: „...Заедно с мярката ще бъдат поставени и вътрешни подпрозоречни PVC первази на всички прозорци на сградата. Същите са с дебелина 20мм, поставят се под дограмата,

*като касата на прозореца трябва да стъпи върху подпрозоречния перваз. Конструкцията на подпрозоречния перваз следва да позволява добро уплътнение с касата на прозореца. Следва да са комплектувани със странични капачки. Широчината на подпрозоречните первази в зависимост от дебелината на стената е до 300мм, като позволява минимално наддаване извън стената 2см“.*

#### **Въпрос № 2:**

*„2. Относно III. 2.2 от обявлението - за доказване на наличния финансов ресурс, участниците представят един или няколко от следните документи:*

*1) Удостоверение от банка;*

*2) Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части;*

*Коя част от финансовия отчет ще се взема предвид за доказване на финансовия ресурс на участника”*

#### **Отговор № 2:**

Съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП, възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Законът предвижда участниците да могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:

1. удостоверение от банка;

2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Съдържанието и съставянето на финансовите отчети се урежда в Закона на счетоводството (ЗСч.). Изхождайки от общите изисквания към финансовите отчети, посочени в чл. 23 и сл. от ЗСч., финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал. Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложен в приложимите счетоводни стандарти.

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗСч. (в сила от 01.01.2016 г.), годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. В зависимост от правно-организационната форма на участника, формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти. Доколкото в чл. 50, ал. 1 от ЗОП и утвърдената от възложителя документация на участие в настоящата процедура е посочено „годишния финансов отчет или някоя от съставните му части”, то участникът следва да представи годишния финансов отчет или негови съставни части, които подлежат на публикуване в търговския регистър на Агенцията по

вписвания по реда на чл. 38 от ЗСч, в случай че седалището му е на територията на Република България.

Чл. 50, ал. 2 от ЗОП дава възможност когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Същевременно в ал. 3 на чл. 50 от ЗОП е предвидено, че възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**



СШ/ВЯ