


R<30 Ω

Табло метално IP 65

Табло-котелно

СВТ 5х4 mm2 - от ГРТ

L1,L2,L3,N,Pe




Табло кбвс	Но	1	2	3	4	5	6	7
Панел. износ	бр.	1						
Конт. износ	бр.	1						
Исп. износ	бр.	1	0.35		0.07	0.07	0.4	1.5
Фаз	бр.	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1, 2, 3
Консуматор	бр.	Контакт	Сил. вентилатор	Нат. вентилатор	П1	П2	Осветление	Контакт 3Ф
Продовик	mm2	СВТ 3х2.5 mm2	СВТ 3х1.5 mm2	СВТ 3х1.5 mm2	СВТ 3х1.5 mm2	СВТ 3х1.5 mm2	СВТ 3х1.5 mm2	СВТ 5х2.5 mm2

**ЕТРА-ЕЛ ООД**  
5000 В.Търново, ул.Матейска 3  
тел.062/638981 факс:062/602481  
е-мал:office@etra-el.com  
www.etra-el.com

Обект: Ремонт на електрическата инсталация в сутерена на ЦУГ „Сладкопойна чучулгата“ с. Джукюница

Лист: 5/6

Табло-котелно



Гл.Архитект		Подпис
Тех.Контрол		
Част Ел.	Фаза:Технически проект	
Възложител:	Общ.Дяковец	
Проектант:	инж.Н. Николаев	
Консультант:		
гр.В.Търново	Дата:Февруари 2015	