



ЛЕГЕНДА:

- Контакт монофазен двоен открит монтаж
- Контакт монофазен единичен открит монтаж
- Контакт трифазен открит монтаж
- Пускател въздушен нов
- Пускател въздушен същ.
- Вентилатор, промишлен, аксиален, нов 150W
- Вентилатор същ.
- Разклонителна кутия за открит монтаж за силова инсталация
- Кабел тип SVT в PVC канали за силова инсталация
- Шина поцинкована 40/4

ЕТРА-ЕЛ ООД
5000 В.Търново, ул.Магистрала 3
тс.062/638981, факс:062/602481
e-mail:office@etra-el.com
www.etra-el.com

Обект: Ремонт на електрическата инсталация в сутерена на ЦДГ „Сладкопояна чулуица“ с. Джуленица

Силовая инсталация	
Масштаб:	1:50
Лист:	2/6
Гл.Архитект	
Тех.Контрол	
Черт.Ел.	
Възложител:	
Проектант:	
Геодезия:	
Конструкция:	
гр.В.Търново	
Датум:Февруари 2015	
Одзг:Технически проект	
Общ.Лексикон	
Проектант:	
Геодезия:	
Конструкция:	
гр.В.Търново	
Датум:Февруари 2015	

- Забележки:
- Кабелът за силовата инсталация е тип SVT
 - Всички кабели с положени в PVC канали
 - Начина на закрепване на вентилаторите в Котелно, както и въздухоотводите да се уточнят на място

Въздухоотводи
нови Ф160